

RAPPORTO DI PROVA**223311 / 4 S**

Ricevimento campione: 09/11/16

Esecuzione prova: 02/12/16

Emissione rapporto: 12/12/16

Denominaz.campione: LINEA LAMINATI VICTY

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della sostanza di prestazione di tipo 3.

STEMAU S.R.L.
VIA REFRANCORE 26
00166 ROMA (RM)
ITALIA**Concentrazione Pentaclorofenolo CEN/TR 14823:2003****MATERIALE**

Laminato plastico per pavimentazione

CAMPIONAMENTO

Eseguito dal richiedente

DATA DI CAMPIONAMENTO

Scorosciuta

RISULTATI DELLA PROVA

I valori riportati si riferiscono al campione secco.

PROVA N.	PENTACLOROFENOLO mg/kg
1	< 0,8
2	< 0,8
MEDIA	< 0,8

LOD (limit of detection) = 0,8 mg/Kg

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 07/12/16.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.