


**RAPPORTO DI PROVA****214416 / 5**

Ricevimento campione: 04/05/16

Esecuzione prova: 30/05/16

Emissione rapporto: 06/06/16

Denominaz.campione: PREFINITO DUE STRATI LINEA TECNIC

STEMAU S.R.L.  
VIA REFRANCORE 26  
00166 ROMA (RM)  
ITALIA**Resistenza all'abrasione UNI EN 15185:2011**

Carte abrasive lotto n. 73693

Abrasimetro utilizzato: Taber mod. 503 con carte abrasive Taber S-42

Durezza media ruote: 60-70 Shore A

Risultati della prova:

Punto iniziale (n° giri)	Classe raggiunta secondo CEN/TS 16209
130	

Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Periodo di condizionamento: dal 04/05/2016 al 30/05/2016.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale per rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon